

Przedsiębiorstwo Techniczne
i Instalacje w Suwałkach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 14, 19-400 Suwałki
NIP 644-000-41-89 REGON 76001945
Sąd Rejonowy w Białymstoku KRS 000091808
Kap. zakł. 50.151.000 zł.

TT.4000-44D/01/16

WARUNKI TECHNICZNE

odprowadzania wód oraz ścieków opadowych i roztopowych z zadaszenia wejścia głównego budynku
Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz nowoprojektowanego parkingu przy ulicy Świerkowej 60,
dz.nr 25681/3, 25681/4.

Po rozpatrzeniu pisma znak PIR.7021.11.2016 z dnia 14.03.2016, wniosek nr 30/2016 w sprawie jw.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
informuje:

1. Wody opadowe pochodzące z zadaszenia wejścia głównego oraz ścieki opadowe i roztopowe
z projektowanego parkingu:

a) zagospodarować na terenie własnym: odprowadzić do ziemi np. za pomocą studni chtonnych, skrzyniek
lub tuneli rozszczepiających, lub

b) odprowadzić do istniejącego kanału deszczowego DN250 i DN 500mm znajdującego się w drodze
wewnętrznej (nr dz. 22845/13 i 22845/14) oraz na terenie działki 25681/3. Włączenia dokonać poprzez
dowolną studzienkę na kanale.

2. W przypadku przyjęcia rozwiązania z pkt.1b Użytkownik zobowiązany jest zawrzeć umowę z PWiK
w Suwałkach Spółka z o.o. na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej.

3. Na podstawie niniejszych warunków technicznych należy zlecić projektantowi z odpowiednimi
uprawnieniami wykonanie projektu przyłącza kanalizacji deszczowej.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

1. Opis techniczny.
2. Aktualne warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

3. Obliczenia dotyczące ilości wód opadowych.

4. Plan zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500
z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza oraz oznaczeniem przeznaczenia terenu, rodzaju i wielkości odwadnianej
powierzchni.

5. Profil podłużny przyłącza kanalizacji deszczowej w skali 1:100/100.

4. Niniejsze warunki są ważne 24 miesiące od daty wydania.

Załączniki:
1. Załącznik graficzny

KIEROWNIK
działu technicznego
mgr inż. Agnieszka Maciazek

.....
podpis osoby wydającej warunki

W SUWAŁKACH

Akceptuję

ul. Świerkowa 60, 19-400 Suwałki
tel. 087 566 92 00, fax 566 47 18

STAROSTA

.....
czytelny podpis osoby ubiegającej się o podłączenie

Suwałki, 21 marca 2016 r.