



**KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Suwałkach**

MZ.5580.1.5.8.3.2017.ML

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
IM. GEN. LUDWIKA PACA W DOWSPUDZIE  
WAGELNYMIELEŃ DZIELNIA  
2017-08-28  
Liczba ..... il. zał. ....  
podpis .....

Suwałki, dnia 29.08.2017r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t.: Dz. U. z 2017r. poz. 1204 ze zmianami), §15 i §16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz.719) w związku z §207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz.U. z 2015r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 §1 i 3 Kodeksu postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zmianami) w **związku ze stwierdzeniem w dniu 14.06.2017r.** podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzonych przez **asp. Michała Lulisa – Starszego Inspektora w Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach; st. str. Łukasza Fejfera – Młodszego Technika w Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach,**

**naruszenia przepisów przeciwpożarowych, powodującego zagrożenie życia ludzi w obiekcie,**

**internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca  
w Dowspudzie, 16-420 Raczki**

**nakazuje się**

**Dyrektorowi Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie:**

1. Zapewnić wymaganą długość dojścia ewakuacyjnego z obiektu internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

Podstawa prawna:

- §4 ust. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t.: Dz.U. z 2017r. poz. 736 ze zmianami),
- §16, ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ze zmianami),
- §207 ust. 2 i §256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 ze zmianami).

**Termin wykonania -- w terminie do 31.12.2018r.**

2. Obudować, zamknąć drzwiami oraz wyposażyć w urządzenia zapobiegające lub usuwające zadymienie klatki schodowe obiektu internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

Podstawa prawna:

- §4 ust. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t.: Dz.U. z 2017r. poz. 736 ze zmianami),
- §2 ust. 1 pkt 9, §3 ust. 1, §15 ust. 1 pkt 4, §16 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ze zmianami),
- §207 ust. 2 i § 245 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz.U. z 2015r. poz. 1422 ze zmianami),

**Termin wykonania – w terminie do 31.12.2018r.**

Na podstawie §6a Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t.: Dz.U. z 2017r. poz. 736 ze zmianami) nakazany obowiązek może być spełniony w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz.U. z 2015r. poz. 1422 ze zmianami), z zachowaniem trybu postępowania określonego w wymienionym przepisie.

## UZASADNIENIE

1. *Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, zapewniając ochronę przeciwpożarową jest obowiązany zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. W obiektach zaliczanych do kategorii ZL V zagrożenia ludzi długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu, wynosi 10m. Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dalej "dojściem ewakuacyjnym", mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakończenia dojścia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpożarowym, długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego przedsionka. Za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej uważa się wyjście do wydzielonej przeciwpożarowo klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Budynek internatu „Bliźniak” posiada dwa skrzydła z których skrzydło północne posiada jeden kierunek ewakuacji a skrzydło południowe dwa kierunki ewakuacji. W czasie czynności stwierdzono, że długość dojścia ewakuacyjnego, od pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi, zlokalizowanego na III piętrze kontrolowanego budynku, w skrzydle północnym internatu „Bliźniak” wynosi 75m, na II piętrze w skrzydle północnym długość dojścia ewakuacyjnego wynosi 53,6m a na I piętrze w skrzydle północnym długość dojścia ewakuacyjnego wynosi 46,7m. W związku z przekroczeniem dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego o ponad 100 % istniejący*

*stan faktyczny nie zapewnia wymaganych warunków ewakuacji, co powoduje zagrożenia zdrowia i życia ludzi. W związku z powyższym w celu zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi z obiektu, istniejąca droga ewakuacyjna powinna odpowiadać warunkom technicznym w zakresie długości dojścia ewakuacyjnego, które określone są w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych. Wymóg ten można również spełnić w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionej z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.*

- 2. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, zapewniając ochronę przeciwpożarową jest obowiązany wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. W budynkach średniowysokich, zawierających strefę pożarową ZL V zagrożenia ludzi należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające lub służące do usuwania dymu. W czasie kontroli stwierdzono, że na terenie Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, zlokalizowany jest czterokondygnacyjny budynek, w którym mieści się internat „Bliźniak”. Wysokość omawianego budynku licząc od poziomu terenu przy wejściu znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej do górnej powierzchni stropu nad kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej wynosi 13 m. Przytoczony parametr techniczny kwalifikuje przedmiotowy obiekt do grupy budynków średniowysokich. W czasie kontroli stwierdzono, że klatki schodowe zlokalizowane w omawianym budynku są nieobudowane i nie są zamykane drzwiami oraz nie zostały wyposażone w urządzenia zapobiegające lub służące do usuwania dymu. Ww. urządzenia są urządzeniami przeciwpożarowymi, które powinny być wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Warunkiem dopuszczenia przedmiotowej instalacji do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość jego działania. Wymóg ten można również spełnić w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionej z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.*

*W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.*

## **POUCZENIE**

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t.: Dz.U. z 2017r. poz. 1204 ze zmianami) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie

do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,  
ul. Warszawska 3 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
w Suwałkach ul. Pułaskiego 73, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. Bogdan Jankowski

**Otrzymują:**

1. Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca  
w Dowspudzie, 16-420 Raczki,
2. a/a.

**Do wiadomości:**

1. Powiatowy Inspektorat  
Nadzoru Budowlanego  
Powiatu Ziemskiego  
ul. Świerkowa 45 lok. 45  
16-400 Suwałki.