



**PODLASKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.50.2018.KD

Białystok, dnia 04 grudnia 2018 r.

PIR/10

P. H. Hiet
14.12.2018
Chernob

Biuro Obsługi Klienta
WPLYŃĘŁO DNIA
2018 -12- 10

Nr z rej. *13885* Podpis. *BR*
Liczba zał.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (J.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 620) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 listopada 2018 r. złożonego przez Wicestarostę suwalskiego – Witolda Kowalewskiego, w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych, spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno – budowlanych, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku internatu Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie, gm. Raczki, **postanawiam wyrazić zgodę na pozostawienie:**

1. długości dojsć ewakuacyjnych przy jednym dojściu (kierunku ewakuacji), prowadzących z najdalej położonych pomieszczeń na I, II i III piętrze strefy pożarowej ZL V i wynoszących 19,90 m - co stanowi naruszenie § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury jw.,
2. szerokości biegów klatki schodowej K2 wynoszącej 1.06 m, - co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury jw.,

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2018 r. do Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku został złożony wniosek wraz z ekspertyzą techniczną – opracowaną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Krzysztofa Hawrusa, nr upr. KG PSP 359/98 i rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Ryszarda Walczaka nr upr. 27/04/R/C, dotyczącą uzgodnienia rozwiązań zamiennych, spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno – budowlanych, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku internatu Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie, gm. Raczki.

Z załączonej ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynika, że przedmiotowy budynek jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Ze względu na funkcję i liczbę osób mogących w nim przebywać jednocześnie został zakwalifikowany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V. Według autorów ekspertyzy przedmiotowy budynek powinien spełniać wymagania klasy B odporności