

pożarowej. Ze względu na wysokość – 15,62 m, budynek określony został jako średniowysoki (SW).

Po przeanalizowaniu wniosku, części opisowej i graficznej przedłożonej ekspertyzy technicznej stwierdza się, że rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uznał za konieczne pozostawienie nieprawidłowości wynikających z § 68 ust. 1 i § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.).

W celu poprawy warunków ewakuacyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie rzeczoznawcy zaproponowali wykonanie szeregu zabezpieczeń dostosowujących budynek do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zastosowanie rozwiązań zamiennych w postaci między innymi:

- 1) wydzielenie klatek schodowych ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięcie wejść na klatki schodowe drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30S, a także zastosowanie w nich urządzeń do grawitacyjnego odprowadzania dymu,
- 2) wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w całym budynku, podłączonego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach,
- 3) wyposażenie klatek schodowych K1 i K2 w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
- 4) podział budynku w poziomie na 2 strefy pożarowe, tj. strefę pożarową użyteczności publicznej (ZL III), obejmującą kondygnację podziemną i parter, oraz strefę pożarową zamieszkania zbiorowego (ZL V), obejmującą I, II i III piętro.

Wg autorów ekspertyzy realizacja wskazań w niej zawartych spowoduje zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ludzi przebywających w budynku, a zastosowane warunki zamienne zapewniają nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

Pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mając powyższe na uwadze postanawiam jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 60
2. KM PSP w Suwałkach
3. a/a

Podlaski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up. 
st. brzyg. mgn. m.ż. Piotr Petraszko
Z-ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego