

Suwałki, 31.10.2019 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr: PIR.042.1.2019  
„Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce, gmina Przerośl, Powiat Suwalski”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na pytanie zadań e-mailem przez jednego z Wykonawców:

Pytanie nr I:

1. W przedmiarach brakuje pozycji dotyczących rozbiórki i utylizacji paneli typu „siding” wraz z pod-konstrukcją. Czy Inwestor planuje wykonanie tej części zadania we własnym zakresie?
2. W przedmiarach brakuje pozycji dotyczących rozbiórki i ponownego montażu podsufitki. Czy Inwestor planuje wykonanie tej części zadania we własnym zakresie?
3. Brakuje detalu połączenia istniejącej elewacji typu „siding” z nowo projektowanym dociepleniem. Proszę o uszczegółowienie w jaki sposób ująć to w kosztorysie.
4. W przedmiarach brakuje pozycji dotyczących ewentualnych napraw podłoża po demontażu paneli typu „siding” wraz z pod-konstrukcją. Proszę o uszczegółowienie w jaki sposób ująć to w kosztorysie.
5. W przedmiarze w pozycji nr 35 ujęto „montaż rur spustowych z odzysku i ich przystosowanie”. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono liczne braki w orynnowaniu. Czy Inwestor dysponuje brakującymi elementami i udostępni je do ponownego montażu?

Odpowiedzi na Pytanie I:

Roboty opisane w pytaniach 1-5 należy wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykonawca winien je wycenić w oddzielnych pozycjach kosztorysu uzupełniając tym samym przedmiar robót.

Ad. 1 Rozbiórkę i utylizację saidingu wraz z pod-konstrukcją należy ująć w kosztorysie ofertowym jako kalkulacje indywidualną.

Ad. 2 Demontaż i ponowny montaż podsufitki należy ująć w kosztorysie ofertowym jako kalkulacje indywidualną.

Ad. 3 Połączenie istniejącej elewacji z nowo projektowanym ociepleniem należy ująć w kosztorysie ofertowym i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedza techniczną (projekt budowlany nie przewiduje szczegółowych rozwiązań).

Ad. 4 Naprawę podłoża po demontażu saidingu wraz z pod-konstrukcją należy ująć w kosztorysie ofertowym jako kalkulacje indywidualną ( dotyczy to wykonania .

Ad. 5 Uzupełnienie wszelkich braków w orynnowaniu należy ująć w kosztorysie ofertowym-wymiana rynien-szt 16 .

Z up. STAROSTY  
  
Artur Luniewski  
WICESTAROSTA